Zakázka:
„ZOO Hodonín - Pavilon opic - výměna oken a dveří“

Zadavatel:	**Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace**
Sídlem:	U Zoo 3529/1, 695 01 Hodonín
IČ zadavatele:	44164289
Osoba oprávněná jednat:	Bc. Jiří Ingr, ředitel příspěvkové organizace
Zástupce zadavatele:	PMCS s.r.o., Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav
Kontaktní osoba:	Ing. Monika Polášková, tel. 777 965 778

Věc: **Vysvětlení zadávací dokumentace č.4**

Zadavatel v rámci žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace obdržel následující dotazy:
(dotazy jsou uvedeny *kurzívou* / odpovědi **tučně**)

Dotaz č. 1 ze dne 6.8.2026
mám ještě dotaz k VZ - ZOO Hodonín - Pavilon opic - výměna oken a dveří.
U hliníkových dveří pozice 7 a 8 je požadována paropropustná a parotěsná folie pro připojovací spáru. Týká se to pouze těchto pozic, nebo tuto těsnící folii požadujete na celou zakázku.

Odpověď na dotaz č. 1 ze dne 6.8.2026
Zadavatel uvádí, že u všech položek výrobků (č. 1 - č. 8) je požadována paropropustná a parotěsná folie pro připojovací spáru.

Přílohou tohoto vysvětlení je opravený dokument Příloha č. 2 - Technická specifikace_upr. 6.8., kde změny jsou uvedeny **modře**. Účastníci předloží ve své nabídce právě tuto upravenou technickou specifikaci ze dne 6.8.2026.

Ostatní informace a skutečnosti uvedené v ZD zůstávají v platnosti. Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č.4, **se lhůta pro podání nabídek PRODLUŽUJE do 20.8.2026 do 9:00.**

Přílohy:
Příloha č. 2 - Technická specifikace_upr. 6.8.

V Hodoníně dne 6.8.2026

Ing. Monika Polášková
Digitálně podepsal Ing. Monika Polášková
Datum: 2026.08.06 21:06:00 +02'00'

Ing. Monika Polášková, v zastoupení zadavatele